

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9)73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, ул. Красноярская, 49
Тел.: (391-9) 76-97-10, ogpn Ugps2 @ mail.ru

Предписание № 71/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 31 «Колокольчик»»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 14 мая 2021 года № 71 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 24.05.2021 г. по 16 ч. 00 мин. 21.06.2021г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Колокольчик»»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, улица Мира, 8 А, ул. Лесная, 10, ул. Кировская, 5 А совместно с и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 31 «Колокольчик»» Шевченко Марией Валерьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Ул. Кировская, 5 А.			
1	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, что подтверждается про-	п. 17 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	01.06.2023	

	токолом № 29/21 и № 30/21 от 15.06.2021 года.	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.		
2	Эвакуационные лестницы со 2 этажа не обеспечивают безопасную эвакуацию людей (повреждены, разрушены ступени лестницы).	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2023	
3	Руководитель организации не обеспечил устранение поврежденных огнезащитного покрытия строительных конструкций. Состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли не соответствует требованиям ГОСТ Р 53292-2009, что подтверждается протоколом № 86/21 от 24.05.2021 года.	п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	01.06.2023	
Ул. Мира, 8 А.				
4.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крышах в исправном состоянии, что подтверждается протоколом № 20/21 от 15.06.2021 года.	п. 17 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	01.06.2023	
Ул. Лесная, 10.				
5.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств противопожарной защиты на объекте (Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), что подтверждается техническим заключением № 94-2021.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.	01.06.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору

Карабанова К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

"21" июня 2021 года

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Шевченко Мария Валерьевна – и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 31 «Колокольчик»»

(должность, фамилия, инициалы)

"21" июня 2021 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

